

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

Causa del pericolo: Uso di apparecchiature elettriche in tensione

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Elettrocuzione.

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08
- Formazione art.22 sui rischi specifici.

- Segnaletica



PERICOLO ELETTRICO

- Misure tecniche

- controllo periodico attrezzature ed impianti.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

Causa del pericolo: Uso di apparecchiature elettriche in tensione

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Elettrocuzione.

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08
- Formazione art.22 sui rischi specifici.

- Segnaletica



PERICOLO ELETTRICO

- Misure tecniche

- controllo periodico attrezzature ed impianti.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

Pericolo: CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

Causa del pericolo: Uso di apparecchiature elettriche in tensione

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Elettrocuzione.

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08
- Formazione art.22 sui rischi specifici.

- Segnaletica



PERICOLO ELETTRICO

- Misure tecniche

- controllo periodico attrezzature ed impianti.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

Pericolo: CADUTA - INCIAMPO

Causa del pericolo: Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

Durata dell'operazione: Pochi secondi

Frequenza operazione: Una volta ogni ora

Conseguenza del pericolo: Caduta inciampo

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



PERICOLO DI INCIAMPO



PERICOLO PAVIMENTO SCIVOLOSO

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Segnalazione dislivelli

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

Pericolo: CADUTA - INCIAMPO

Causa del pericolo: Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

Durata dell'operazione: Pochi secondi

Frequenza operazione: Una volta ogni ora

Conseguenza del pericolo: Caduta inciampo

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



PERICOLO DI INCIAMPO



PERICOLO PAVIMENTO SCIVOLOSO

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Segnalazione dislivelli

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

Pericolo: CADUTA - INCIAMPO

Causa del pericolo: Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

Durata dell'operazione: Pochi secondi

Frequenza operazione: Una volta ogni ora

Conseguenza del pericolo: Caduta inciampo

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



PERICOLO DI INCIAMPO



PERICOLO PAVIMENTO SCIVOLOSO

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

Pericolo: MICROCLIMA

Causa del pericolo: correnti di aria fastidiose

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: Microclima alterazione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo periodico impianti e filtri cdz.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

Pericolo: MICROCLIMA

Causa del pericolo: correnti di aria fastidiose

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: Microclima alterazione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo periodico impianti e filtri cdz.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

Pericolo: MICROCLIMA

Causa del pericolo: correnti di aria fastidiose

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: Microclima alterazione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo periodico impianti e filtri cdz.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi con pericolo di incendio.

Pericolo: INCENDIO

Causa del pericolo: Incendio

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: incendio scoppio

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08
- Formazioen addetti D.M. 10 marzo 1998

- Segnaletica



ANTINCENDIO - ESTINTORE



ANTINCENDIO - INTERRUTTORE DI EMERGENZA



ANTINCENDIO - LANCIA/MANICHETTA



DIVIETO DI FUMARE



DIVIETO DI USARE L'ASCENSORE

- Misure tecniche

- manutenzione costante apparecchi estintori ed idran
- Verifica periodica dispositivi antincendio
- Verifica periodica impianti rilev. fumo e seg. em.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1
Indice di danno atteso: 3
INDICE DI PERICOLO: 4 - Medio

Indice di frequenza atteso: 1
Indice di danno atteso: 3
INDICE DI RISCHIO: 4 - Medio

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi con pericolo di incendio.

Pericolo: INCENDIO

Causa del pericolo: Incendio

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: incendio scoppio

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazioen addetti D.M. 10 marzo 1998
- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



DIVIETO DI FUMARE



DIVIETO DI USARE L'ASCENSORE

- Misure tecniche

- manutenzione costante apparecchi etintori ed idran
- Verifica periodica dispositivi antincendio
- Verifica periodica impianti rilev. fumo e seg. em.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Impianti speciali gestione emergenza verifiche.
- impianto di illuminazione di emergenza
- Verifche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - Medio

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI RISCHIO: 4 - Medio

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi con pericolo di incendio.

Pericolo: INCENDIO

Causa del pericolo: Incendio

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: incendio scoppio

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione addetti D.M. 10 marzo 1998
- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



ANTINCENDIO - ESTINTORE



ANTINCENDIO - INTERRUTTORE DI EMERGENZA



ANTINCENDIO - LANCIA/MANICHETTA



DIVIETO DI FUMARE



DIVIETO DI USARE L'ASCENSORE

- Misure tecniche

- manutenzione costante apparecchi estintori ed idran
- Verifica periodica impianti rilev. fumo e seg. em.
- Verifica periodica dispositivi antincendio

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Impianti speciali gestione emergenza verifiche.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI PERICOLO: 4 - Medio

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

INDICE DI RISCHIO: 4 - Medio

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di scale fisse a gradini e scale portatili

Pericolo: CADUTA DA DISLIVELLO

Causa del pericolo: Caduta da dislivello

Durata dell'operazione: Pochi minuti

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: caduta

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



PERICOLO DI CADUTA DA DISLIVELLO



PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO

- Misure tecniche

- controllo periodico attrezzature ed impianti.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Segnalazione dislivelli

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di scale fisse a gradini e scale portatili

Pericolo: CADUTA DA DISLIVELLO

Causa del pericolo: Caduta da dislivello

Durata dell'operazione: Pochi minuti

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: caduta

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



PERICOLO DI CADUTA DA DISLIVELLO



PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Segnalazione dislivelli

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di scale fisse a gradini e scale portatili

Pericolo: CADUTA DA DISLIVELLO

Causa del pericolo: Caduta da dislivello

Durata dell'operazione: Pochi minuti

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: caduta

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Segnaletica



PERICOLO DI CADUTA DA DISLIVELLO



PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Presenza di carichi non fissati stabilmente alle pareti

Pericolo: CADUTA CARICHI

Causa del pericolo: Presenza di carichi non fissati stabilmente

Durata dell'operazione: Pochi minuti

Frequenza operazione: Una volta a settimana

Conseguenza del pericolo: Caduta oggetti

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Postura prolungata per interventi di riparazione

Pericolo: ERGONOMIA

Causa del pericolo: Ergonomia

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Una volta al mese

Conseguenza del pericolo: Ergonomia.

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Postura prolungata per interventi di riparazione

Pericolo: ERGONOMIA

Causa del pericolo: Ergonomia

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Una volta al mese

Conseguenza del pericolo: Ergonomia.

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Postura prolungata per interventi di riparazione

Pericolo: ERGONOMIA

Causa del pericolo: Ergonomia

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Una volta al mese

Conseguenza del pericolo: Ergonomia.

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo livelli illuminamento.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di attrezzature taglienti (taglierina uff. segreteria)

Pericolo: CONTATTO CON OGGETTI TAGLIENTI

Causa del pericolo: Uso di attrezzi taglienti

Durata dell'operazione: Pochi minuti

Frequenza operazione: Una volta a settimana

Conseguenza del pericolo: tagli e lacerazioni

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

Pericolo: ILLUMINAZIONE

Causa del pericolo: illuminazione

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Sporadica (alcune volte all'anno)

Conseguenza del pericolo: Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo livelli illuminamento.
- controllo periodico attrezzature ed impianti.

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

Pericolo: ILLUMINAZIONE

Causa del pericolo: illuminazione

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Sporadica (alcune volte all'anno)

Conseguenza del pericolo: Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo livelli illuminamento.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

Pericolo: ILLUMINAZIONE

Causa del pericolo: illuminazione

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Sporadica (alcune volte all'anno)

Conseguenza del pericolo: Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo livelli illuminamento.

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO PRIMO

Nome Postazione: Piano primo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di attrezzature elettriche munite di VDT

Pericolo: VIDEOTERMINALI

Causa del pericolo: Esposizione a VDT

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: Esposizione a VDT

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08
- Formazione art.22 sui rischi specifici.

- Misure tecniche

- Verifica impianti di illuminazione normale e di em

Misure di protezione in atto

- Misure collettive

- Verifiche funzionamento impianti.

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Sorveglianza sanitaria e visite mediche

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO SECONDO

Nome Postazione: Piano secondo

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di attrezzature elettriche munite di VDT

Pericolo: VIDEOTERMINALI

Causa del pericolo: Esposizione a VDT

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: Esposizione a VDT

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

- Misure tecniche

- controllo livelli illuminamento.

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Sorveglianza sanitaria e visite mediche

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso

Scheda di valutazione

Luogo di Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

INFORMAZIONI GENERALI

Nome Mansione: Assistenti tecnici

Nome Reparto: PIANO RIALZATO

Nome Postazione: Piano rialzato

Compito/Attività/Operazione: Utilizzo di attrezzature elettriche munite di VDT

Pericolo: VIDEOTERMINALI

Causa del pericolo: Esposizione a VDT

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta ogni minuto

Conseguenza del pericolo: Esposizione a VDT

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08
- Formazione art.22 sui rischi specifici.

- Misure tecniche

- Impianti verificati e protetti.

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

- Sorveglianza sanitaria e visite mediche

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso

In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso